

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,26	13,26	1			1		1					1
	01:00	12,76	12,76	1			1		1					1
	02:00	12,45	12,45	1			1		1					1
	03:00	12,07	12,07	1			1		1					
	04:00	12,14	12,14	1			1		1					
	05:00	12,05	12,05	1			1		1					
	06:00	12,50	12,50	1			1		1					
	07:00	12,71	12,71	1			1		1					
	08:00	12,87	12,87	1			1		1					1
	09:00	12,76	12,76	1			1		1					1
	10:00	12,71	12,71	1			1		1			1		
	11:00	13,06	13,06	1			1		1			1		
	12:00	13,03	13,03	1			1		1				1	
	13:00	13,12	13,12	1			1		1				1	
	14:00	13,13	13,13	1			1		1				1	
	15:00	13,31	13,31	1			1		1				1	
	16:00	13,50	13,50	1			1		1				1	
	17:00	14,13	14,13	1			1		1				1	
	18:00	14,58	14,58	1		1	1		1					3
	19:00	15,48	15,48	1		1	1		1					3
	20:00	15,24	15,24	1		1	1		1					2
	21:00	14,86	14,86	1		1	1		1					2
	22:00	14,08	14,08	1		1	1		1					1
	23:00	14,26	14,26	1		1	1		1					

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών. Μερική διακοπή λόγω βλάβης του G31.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης