

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 10 Μαΐου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	30,93			1	1		1	1		1	1	
	01:00	29,09			1	1		1	1		1	1	
	02:00	24,80			1	1		1	1		1	1	
	03:00	26,78			1	1		1	1		1	1	
	04:00	27,69			1	1		1	1		1	1	
	05:00	28,10			1	1		1	1		1	1	
	06:00	28,68			1	1		1	1		1	1	
	07:00	32,08			1	1		1	1		1	1	
	08:00	35,05			1	1		1	1		1	1	2
	09:00	36,69			1	1		1	1		1	1	3
	10:00	38,09			1	1		1	1		1	1	3
	11:00	38,32			1	1		1	1		1	1	5
	12:00	38,22			1	1		1	1		1	1	5
	13:00	38,87			1	1		1	1		1	1	5
	14:00	38,06			1	1		1	1		1	1	5
	15:00	37,52			1	1		1	1		1	1	5
	16:00	28,23			1	1		1	1		1	1	6
	17:00	39,70			1	1		1	1		1	1	6
	18:00	40,15			1	1		1	1		1	1	6
	19:00	41,02			1	1		1	1		1	1	8
	20:00	42,70			1	1		1	1		1	1	8
	21:00	39,96			1	1		1	1		1	1	5
	22:00	38,93			1	1		1	1		1	1	4
	23:00	35,55			1	1		1	1		1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Μερική διακοπή στις 02:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης