

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	/Z (x10 ⁶)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,16	13,16	1			1		1					1
	01:00	12,24	12,24	1			1		1					1
	02:00	12,15	12,15	1			1		1					1
	03:00	12,02	12,02	1			1		1					
	04:00	11,91	11,91	1			1		1					
	05:00	12,17	12,17	1			1		1					
	06:00	12,80	12,80	1			1		1					1
	07:00	12,91	12,91	1			1		1					
	08:00	13,27	13,27	1			1		1					
	09:00	13,77	13,77	1		1	1		1					
	10:00	14,87	14,87	1		1	1		1					
	11:00	15,31	15,31	1		1	1		1	1				
	12:00	15,54	15,54	1		1	1		1					
	13:00	15,25	15,25	1		1	1		1					
	14:00	15,28	15,28	1		1	1		1					
	15:00	14,93	14,93	1		1	1		1					
	16:00	15,29	15,29	1			1		1	1				
	17:00	15,82	15,82	1			1		1	1				
	18:00	17,16	17,16	1			1		1	1				
	19:00	17,38	17,38	1			1		1	1				
	20:00	16,93	16,93	1			1		1	1				
	21:00	16,41	16,41	1			1		1	1				
	22:00	15,03	15,03	1			1		1	1				
	23:00	13,89	13,89	1					1	1				

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης