

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 11 Μαΐου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	32,64			1	1		1	1		1	1	
	01:00	31,23			1	1		1	1		1	1	
	02:00	29,86			1	1		1	1		1	1	
	03:00	29,35			1	1		1	1		1	1	
	04:00	29,55			1	1		1	1		1	1	
	05:00	29,52			1	1		1	1		1	1	
	06:00	30,16			1	1		1	1		1	1	
	07:00	27,91			1	1		1	1		1	1	
	08:00	35,33			1	1		1	1		1	1	2
	09:00	36,49			1	1		1	1		1	1	3
	10:00	37,32			1	1		1	1		1	1	3
	11:00	37,92			1	1		1	1		1	1	5
	12:00	38,76			1	1		1	1		1	1	5
	13:00	37,80			1	1		1	1		1	1	5
	14:00	37,01			1	1		1	1		1	1	5
	15:00	36,92			1	1		1	1		1	1	5
	16:00	36,50			1	1		1	1		1	1	6
	17:00	36,41			1	1		1	1		1	1	6
	18:00	37,17			1	1		1	1		1	1	6
	19:00	40,03			1	1		1	1		1	1	8
	20:00	41,02			1	1		1	1		1	1	8
	21:00	38,70			1	1		1	1		1	1	5
	22:00	36,87			1	1		1	1		1	1	4
	23:00	31,90			1	1		1	1		1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Μερική διακοπή στις 07:10 λόγω βλάβης στον Α/Σ 31.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης