

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,89	12,89	1					1	1				
	01:00	12,22	12,22	1					1	1				
	02:00	12,10	12,10	1					1	1				
	03:00	12,19	12,19	1					1	1				
	04:00	11,98	11,98	1					1	1				
	05:00	11,51	11,51	1		1			1					
	06:00	10,85	10,85	1		1			1					
	07:00	10,90	10,90	1		1	1							
	08:00	11,05	11,05	1		1	1							
	09:00	11,83	11,83	1		1	1							2
	10:00	11,91	11,91	1		1	1							2
	11:00	12,28	12,28			1	1		1			1		3
	12:00	12,45	12,45			1	1		1			1		3
	13:00	12,08	12,08			1	1		1			1		3
	14:00	12,12	12,12			1	1		1			1		3
	15:00	12,11	12,11			1	1		1			1		3
	16:00	13,23	13,23			1	1		1			1		3
	17:00	13,67	13,67			1	1		1			1		3
	18:00	14,97	14,97	1		1	1		1					2
	19:00	16,03	16,03	1		1	1		1					2
	20:00	15,70	15,70	1		1	1		1					1
	21:00	15,70	15,70	1		1	1		1					1
	22:00	14,95	14,95	1		1	1		1					
	23:00	14,44	14,44	1		1	1		1					

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης