

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,1	1		1	1		1					
	01:00	12,1	1		1	1		1					
	02:00	11,9	1			1		1					
	03:00	11,8	1			1		1					
	04:00	11,7	1			1		1					
	05:00	11,6	1			1		1					
	06:00	12,2	1			1		1					
	07:00	12,0	1			1		1					
	08:00	11,5	1			1		1					1
	09:00	12,5	1			1		1					2
	10:00	12,2	1			1		1					1
	11:00	12,1	1			1		1					
	12:00	12,7	1			1		1					
	13:00	12,4	1			1		1					
	14:00	12,4	1			1		1					
	15:00	12,8	1			1		1					
	16:00	13,0	1			1		1					
	17:00	14,4	1			1	1		1				
	18:00	15,5	1			1	1		1				1
	19:00	16,3	1			1	1		1				1
	20:00	16,0	1			1	1		1				1
	21:00	14,8	1			1	1		1				
	22:00	14,3	1			1	1		1				
	23:00	13,5	1				1		1				

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.
 Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών. Το διάστημα 08:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης