

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	26,95	1			1		1		1		1	2
	01:00	25,31	1			1		1		1		1	2
	02:00	24,37	1			1		1		1		1	1
	03:00	24,12	1			1		1		1		1	1
	04:00	23,78	1			1		1		1		1	
	05:00	23,93	1			1		1		1		1	
	06:00	25,10	1			1		1		1		1	
	07:00	27,17	1			1		1		1		1	2
	08:00	29,22	1		1	1		1		1		1	5
	09:00	30,21	1		1	1		1		1		1	4
	10:00	30,50	1			1		1		1		1	4
	11:00	30,60	1			1		1		1		1	4
	12:00	30,67	1			1		1		1		1	4
	13:00	31,06	1			1		1		1		1	4
	14:00	30,14	1			1		1		1		1	4
	15:00	29,19	1			1		1		1		1	4
	16:00	29,18	1			1		1		1		1	4
	17:00	28,84	1			1		1		1		1	4
	18:00	29,52	1			1		1		1		1	4
	19:00	31,40	1			1		1		1		1	6
	20:00	34,01	1			1		1		1		1	7
	21:00	33,50	1			1		1		1		1	7
	22:00	31,30	1			1		1		1		1	3
	23:00	28,54	1			1		1		1		1	

Έξι φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Η G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης