

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	38,00		1	1		1	1	1		1	1	
	01:00	35,22		1	1		1	1	1		1	1	
	02:00	34,07			1		1	1	1		1	1	
	03:00	33,56			1		1	1	1		1	1	
	04:00	33,01			1		1	1	1		1	1	
	05:00	32,82			1		1	1	1		1	1	2
	06:00	34,23			1		1	1	1		1	1	3
	07:00	37,87			1		1	1	1		1	1	6
	08:00	41,03			1		1	1	1		1	1	8
	09:00	42,54			1		1	1	1		1	1	8
	10:00	43,67			1	1	1	1	1		1	1	8
	11:00	44,43			1	1	1	1	1		1	1	8
	12:00	45,20			1	1	1	1	1		1	1	9
	13:00	46,47			1	1	1	1	1		1	1	9
	14:00	46,68			1	1	1	1	1		1	1	9
	15:00	46,89			1	1	1	1	1		1	1	9
	16:00	47,10			1	1	1	1	1		1	1	9
	17:00	48,60			1	1	1	1	1		1	1	8
	18:00	47,50			1	1	1	1	1		1	1	8
	19:00	47,80			1	1	1	1	1		1	1	8
	20:00	48,20			1	1	1	1	1		1	1	8
	21:00	47,90			1	1	1	1	1		1	1	8
	22:00	44,60			1	1	1	1	1		1	1	6
	23:00	40,51			1	1	1	1	1		1	1	2

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία έως και την ονομαστική τους ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης