

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	38,31		1	1	1		1	1		1	1	
	01:00	35,61		1	1	1		1	1		1	1	
	02:00	34,62		1	1	1		1	1		1	1	
	03:00	33,57		1	1	1		1	1		1	1	
	04:00	32,49		1	1	1		1	1		1	1	
	05:00	33,14		1	1	1		1	1		1	1	
	06:00	33,59		1	1	1		1	1		1	1	
	07:00	38,15		1	1	1		1	1		1	1	
	08:00	42,27		1	1	1		1	1		1	1	3
	09:00	44,66		1	1	1		1	1		1	1	4
	10:00	46,38		1	1	1		1	1		1	1	5
	11:00	47,81		1	1	1		1	1		1	1	6
	12:00	48,41		1	1	1		1	1		1	1	6
	13:00	48,66		1	1	1		1	1		1	1	6
	14:00	49,75		1	1	1		1	1		1	1	6
	15:00	48,15		1	1	1		1	1		1	1	6
	16:00	47,27		1	1	1		1	1		1	1	6
	17:00	47,06		1	1	1		1	1		1	1	6
	18:00	47,53		1	1	1		1	1		1	1	6
	19:00	47,18		1	1	1		1	1		1	1	6
	20:00	47,08		1	1	1		1	1		1	1	6
	21:00	47,50		1	1	1		1	1		1	1	6
	22:00	46,06		1	1	1		1	1		1	1	4
	23:00	42,32		1	1	1		1	1		1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης