

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	38,09		1	1	1		1	1		1	1	
	01:00	35,41		1	1	1		1	1		1	1	
	02:00	33,95		1	1	1		1	1		1	1	
	03:00	32,85		1	1	1		1	1		1	1	
	04:00	32,68		1	1	1		1	1		1	1	
	05:00	32,16		1	1	1		1	1		1	1	
	06:00	33,12		1	1	1		1	1		1	1	
	07:00	37,30		1	1	1		1	1		1	1	2
	08:00	41,40		1	1	1		1	1		1	1	2
	09:00	43,84		1	1	1		1	1		1	1	5
	10:00	45,64		1	1	1		1	1		1	1	6
	11:00	46,47		1	1	1		1		1	1	1	6
	12:00	47,64		1	1	1		1		1	1	1	6
	13:00	49,02		1	1	1		1		1	1	1	6
	14:00	49,40		1	1	1		1		1	1	1	6
	15:00	48,68		1	1	1		1		1	1	1	6
	16:00	48,00		1	1	1		1		1	1	1	6
	17:00	48,10		1	1	1		1		1	1	1	6
	18:00	49,33		1	1	1		1		1	1	1	6
	19:00	47,89		1	1	1		1		1	1	1	6
	20:00	47,44		1	1	1		1		1	1	1	6
	21:00	48,27		1	1	1		1		1	1	1	6
	22:00	46,28		1	1	1		1		1	1	1	4
	23:00	42,28		1	1	1		1		1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης