

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	/Z (x16)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,87	1		1	1		1					
	01:00	13,12	1		1	1		1					
	02:00	12,95	1		1	1		1					
	03:00	12,44	1		1	1		1					
	04:00	12,36	1		1	1		1					
	05:00	12,69	1		1	1		1					
	06:00	13,13	1		1			1				1	
	07:00	13,61	1		1			1				2	
	08:00	14,47	1		1			1		1			
	09:00	15,72	1					1		1			
	10:00	15,61	1					1		1			
	11:00	16,54	1		1			1		1			
	12:00	17,48	1		1	1				1			
	13:00	17,92	1		1	1				1			
	14:00	18,24	1		1	1				1			
	15:00	18,26	1		1	1				1			
	16:00	18,87	1		1	1				1			
	17:00	19,23	1		1	1		1		1			
	18:00	20,03	1		1	1		1		1			
	19:00	20,09	1		1	1		1		1			
	20:00	19,55	1		1	1		1		1			
	21:00	18,22	1		1	1		1		1			
	22:00	17,19	1		1	1		1		1			
	23:00	15,64	1		1	1		1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.
Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης