

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	/Z (x26
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	41,47		1	1	1	1			1	1	1	
	01:00	38,37		1	1	1	1			1	1	1	
	02:00	36,78		1	1	1	1			1	1	1	
	03:00	35,71		1	1	1	1			1	1	1	
	04:00	35,08		1	1	1	1			1	1	1	
	05:00	35,15		1	1	1	1			1	1	1	
	06:00	36,47		1	1	1	1			1	1	1	
	07:00	40,12		1	1	1	1			1	1	1	
	08:00	43,94		1	1	1	1			1	1	1	3
	09:00	46,94		1	1	1	1			1	1	1	7
	10:00	48,77		1	1	1	1			1	1	1	7
	11:00	49,75		1	1	1	1			1	1	1	9
	12:00	51,48		1	1	1	1			1	1	1	9
	13:00	53,90		1	1	1	1			1	1	1	11
	14:00	52,99		1	1	1	1			1	1	1	13
	15:00	51,90		1	1	1	1			1	1	1	11
	16:00	50,61		1	1	1	1			1	1	1	10
	17:00	50,07		1	1	1	1			1	1	1	9
	18:00	50,05		1	1	1	1			1	1	1	9
	19:00	50,08		1	1	1	1			1	1	1	9
	20:00	50,30		1	1	1	1			1	1	1	9
	21:00	50,90		1	1	1	1			1	1	1	9
	22:00	49,17		1	1	1	1			1	1	1	7
	23:00	44,94		1	1	1	1			1	1	1	3

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης