

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	15,57	1		1	1		1					
	01:00	14,77	1		1	1		1					
	02:00	14,50	1		1	1		1					
	03:00	14,18	1		1	1		1					
	04:00	14,29	1		1	1		1					
	05:00	14,43	1		1	1		1					
	06:00	14,69	1		1	1		1					
	07:00	15,15	1		1	1		1					
	08:00	15,73	1		1	1		1					
	09:00	17,15	1		1	1		1					2
	10:00	18,78	1		1	1		1		1			
	11:00	18,69	1		1	1		1		1			
	12:00	19,06	1		1	1		1		1			
	13:00	18,92	1		1	1		1		1			
	14:00	19,77	1		1	1		1		1			
	15:00	20,06	1		1	1		1		1			
	16:00	19,86	1		1	1		1		1			
	17:00	20,54	1		1	1		1		1			
	18:00	21,96	1		1	1		1		1			
	19:00	22,09	1		1	1		1		1			
	20:00	21,42	1		1	1		1		1			
	21:00	20,59	1		1	1		1		1			
	22:00	18,97	1		1	1		1		1			
	23:00	17,52	1		1	1		1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών H/Z 5,5MW λόγω βλαβών.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης