

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	/Z (x26
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	40,67		1	1	1	1			1	1	1	
	01:00	38,25		1	1	1	1			1	1	1	
	02:00	36,64		1	1	1	1			1	1	1	
	03:00	36,06		1	1	1	1			1	1	1	
	04:00	35,19		1	1	1	1			1	1	1	
	05:00	35,27		1	1	1	1			1	1	1	
	06:00	35,68		1	1	1	1			1	1	1	1
	07:00	39,51		1	1	1	1			1	1	1	1
	08:00	42,17		1	1	1	1			1	1	1	3
	09:00	44,52		1	1	1	1			1	1	1	5
	10:00	46,26		1	1	1	1			1	1	1	6
	11:00	47,49		1	1	1	1			1	1	1	7
	12:00	47,98		1	1	1	1			1	1	1	7
	13:00	49,30		1	1	1	1			1	1	1	8
	14:00	47,71		1	1	1	1			1	1	1	8
	15:00	46,16		1	1	1	1			1	1	1	8
	16:00	45,67		1	1	1	1			1	1	1	6
	17:00	45,87		1	1	1	1			1	1	1	6
	18:00	47,29		1	1	1	1			1	1	1	6
	19:00	48,37		1	1	1	1			1	1	1	7
	20:00	48,80		1	1	1	1			1	1	1	7
	21:00	49,30		1	1	1	1			1	1	1	7
	22:00	47,05		1	1	1	1			1	1	1	5
	23:00	42,94		1	1	1	1			1	1	1	

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Οι Α/Σ 31 και 32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης