

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)	
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	16,08	1		1	1		1		1				
	01:00	15,17	1		1	1		1		1				
	02:00	14,82	1		1	1		1						
	03:00	14,34	1		1	1		1						
	04:00	14,15	1		1	1		1						
	05:00	13,95	1		1	1		1						
	06:00	14,40	1		1	1		1						
	07:00	14,51	1		1	1		1						
	08:00	14,37	1		1	1		1						
	09:00	15,46	1		1	1		1						
	10:00	14,31	1		1	1		1						
	11:00	14,62	1		1	1		1						
	12:00	15,64	1		1	1		1					3	
	13:00	15,83	1		1	1		1					3	
	14:00	15,82	1		1	1		1					2	
	15:00	16,00	1		1	1		1					2	
	16:00	17,00	1		1	1		1					2	
	17:00	18,52	1		1	1		1					2	
	18:00	20,36	1		1	1					1			
	19:00	17,24	1		1	1					1			
	20:00	19,29	1		1	1					1			
	21:00	18,87	1		1	1					1			
	22:00	18,81	1		1	1					1			
	23:00	17,03	1		1	1					1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.
Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών. Μερική διακοπή στις 18:55 λόγω βλάβης της μονάδας G8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης