

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	Z (x100)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	15,63	1		1	1		1					
	01:00	14,68	1		1	1		1					
	02:00	13,93	1		1	1		1					
	03:00	13,64	1		1	1		1					
	04:00	13,70	1		1	1		1					
	05:00	13,98	1		1	1		1					
	06:00	14,37	1		1	1		1					
	07:00	14,79	1		1	1		1					
	08:00	14,45	1		1	1		1					
	09:00	15,93	1			1		1				1	
	10:00	16,43	1			1		1				1	
	11:00	16,45	1		1	1		1			1		
	12:00	17,20	1		1	1		1			1		
	13:00	18,27	1		1	1		1			1		
	14:00	17,59	1		1	1		1			1		
	15:00	17,15	1		1	1		1			1		
	16:00	17,46	1		1	1		1			1		
	17:00	18,01	1		1	1		1			1		
	18:00	19,69	1		1	1		1			1		
	19:00	20,79	1		1	1		1					6
	20:00	20,71	1		1	1		1					6
	21:00	19,61	1		1	1		1					6
	22:00	18,03	1		1	1		1					4
	23:00	15,98	1		1	1		1					

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών. Μερική διακοπή στις 11:00, λόγω βλάβης του Α/Σ 32.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης