

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	Μισθ. Η/Ζ
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	16,56	1		1	1		1		1			
	01:00	15,47	1		1	1		1		1			
	02:00	15,11	1		1	1		1		1			
	03:00	14,69	1		1	1		1		1			
	04:00	14,42	1		1	1		1		1			
	05:00	14,66	1		1	1		1		1			
	06:00	14,85	1		1	1		1		1			
	07:00	15,74	1		1	1		1		1			
	08:00	17,14	1		1	1		1		1			
	09:00	17,32	1		1	1		1		1			
	10:00	17,15	1		1	1		1		1			
	11:00	17,45			1	1		1		1	1		
	12:00	17,71			1	1		1			1		
	13:00	18,02			1	1		1			1		
	14:00	17,73			1	1		1			1		
	15:00	17,88			1	1		1			1		
	16:00	18,12			1	1		1			1		
	17:00	19,07			1	1		1			1		
	18:00	20,57			1	1		1			1		
	19:00	21,75			1	1		1			1		
	20:00	21,66			1	1		1			1		
	21:00	20,85			1	1		1			1		7
	22:00	19,63			1	1		1					7
	23:00	17,79			1	1		1					7

Ένα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Η μονάδα G1 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Ο Α/Σ 31 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης