

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x16)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,57	1		1	1		1					
	01:00	13,62	1		1	1		1					
	02:00	13,88	1		1	1		1					
	03:00	13,60	1		1	1		1					
	04:00	13,37	1		1	1		1					
	05:00	13,64	1		1	1		1					
	06:00	14,25	1		1	1		1					
	07:00	14,60	1		1	1		1					
	08:00	10,91	1		1	1		1					
	09:00	11,69	1			1		1			1		
	10:00	13,93	1			1		1			1		
	11:00	15,13	1			1		1			1		
	12:00	14,79	1			1		1			1		
	13:00	14,57	1			1		1			1		
	14:00	14,45	1			1		1			1		
	15:00	14,93	1			1		1			1		
	16:00	15,89	1			1		1			1		
	17:00	16,43	1			1		1			1		
	18:00	16,56	1			1		1		1			
	19:00	20,32	1			1		1		1			
	20:00	20,35	1			1		1		1			
	21:00	19,09	1			1		1		1			
	22:00	17,89	1			1		1		1			
	23:00	16,31	1			1		1		1			

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία. Διαθεσιμότητα φορητών Η/Ζ 5,5MW λόγω βλαβών. Στις 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης