

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	Μισθ. Η/Ζ
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	15,66			1	1		1					7
	01:00	14,64			1	1		1					6
	02:00	14,01			1	1		1					6
	03:00	13,67			1	1		1					6
	04:00	13,67			1	1		1					6
	05:00	13,70			1	1		1					6
	06:00	13,94			1	1		1					7
	07:00	15,82			1	1		1			1		
	08:00	16,96			1	1		1			1		
	09:00	17,21			1	1		1			1		
	10:00	17,78			1	1					1		
	11:00	18,25			1	1					1		
	12:00	19,62			1	1		1			1		
	13:00	20,16			1	1		1			1		
	14:00	20,42			1	1		1			1		
	15:00	20,28			1	1		1			1		
	16:00	19,80			1	1		1			1		
	17:00	20,92			1	1		1			1		
	18:00	21,88			1	1		1			1		9
	19:00	23,44			1	1		1			1		9
	20:00	22,80			1	1		1			1		9
	21:00	22,24			1	1		1					9
	22:00	20,59			1	1		1					9
	23:00	18,62			1	1		1					9

Ένα φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Η μονάδα G1 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία. Ο Α/Σ 31 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις 08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης