

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	1,100
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	H/Z (x16)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	14,19	14,19	1		1			1			
	01:00	13,50	13,50	1		1			1			
	02:00	12,79	12,79	1		1			1			
	03:00	12,42	12,42	1		1			1			
	04:00	12,18	12,18	1		1			1			
	05:00	12,72	12,72	1		1			1			
	06:00	13,92	13,92	1		1			1			
	07:00	14,83	14,83	1		1			1		1	
	08:00	15,12	15,12	1		1			1		1	
	09:00	15,56	15,56	1		1			1		1	
	10:00	15,68	15,68	1		1			1		1	
	11:00	15,13	15,13	1		1			1		1	
	12:00	15,02	15,02	1		1			1		1	
	13:00	15,24	15,24	1		1			1		1	
	14:00	14,98	14,98	1		1			1		1	
	15:00	15,55	15,55	1		1			1		1	
	16:00	16,16	16,16	1		1			1		1	
	17:00	17,30	17,30	1		1			1		1	
	18:00	19,91	19,91	1		1			1		1	
	19:00	20,42	20,42	1		1			1		1	
	20:00	20,26	20,26	1		1			1		1	
	21:00	19,23	19,23	1		1			1		1	
	22:00	17,74	17,74	1		1			1		1	
	23:00	15,66	15,66	1		1			1		1	

Διαθεσιμότητα H/Z στα 5,5MW λόγω βλαβών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης