

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	16,99	1			1		1					4
	01:00	16,35	1			1		1					3
	02:00	15,92	1			1		1					3
	03:00	15,60	1			1		1					3
	04:00	15,67	1			1		1					3
	05:00	15,56	1			1		1					3
	06:00	15,80	1			1		1					3
	07:00	17,06	1			1		1					4
	08:00	19,12	1			1		1			1		
	09:00	20,53				1		1			1		
	10:00	20,55	1			1		1			1		
	11:00	19,75	1			1		1			1		
	12:00	19,74	1			1		1			1		
	13:00	19,37	1			1		1			1		
	14:00	19,68	1			1		1			1		
	15:00	20,10	1			1		1			1		
	16:00	20,60	1			1		1			1		2
	17:00	20,96	1			1		1			1		2
	18:00	21,99	1			1		1			1		2
	19:00	22,95	1			1		1					11
	20:00	23,58	1			1		1					11
	21:00	22,05	1			1		1					11
	22:00	20,51	1			1		1					9
	23:00	18,59	1			1		1					7

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10MW. Ο Α/Σ 31 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης