

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 1/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,51	1,92	0,58	1,00	1					1				0,73	0,68
	01:00	3,27	1,73	0,54	1,00	1					1				0,81	0,78
	02:00	3,05	1,37	0,68	1,00	1									0,96	0,96
	03:00	2,83	1,14	0,68	1,00	1									0,98	0,98
	04:00	2,69	1,16	0,53	1,00	1									0,94	0,94
	05:00	2,67	1,13	0,54	1,00	1									0,93	0,93
	06:00	2,71	1,22	0,50	1,00	1									0,89	0,89
	07:00	2,86	1,58	0,27	1,00	1									0,84	0,83
	08:00	3,11	1,61	0,09	1,40	1									0,83	0,83
	09:00	3,42	1,53	0,09	1,80	1									0,86	0,85
	10:00	3,57	1,44	0,13	2,00	1									0,85	0,85
	11:00	3,76	1,50	0,16	2,10	1									0,87	0,88
	12:00	3,93	1,61	0,22	2,10	1									0,93	0,93
	13:00	3,86	1,61	0,25	2,00	1									0,94	0,94
	14:00	3,69	1,66	0,14	1,90	1									0,92	0,92
	15:00	3,36	1,40	0,06	1,90	1									0,81	0,80
	16:00	3,31	1,20	0,02	2,10	1									0,73	0,73
	17:00	3,70	1,40	0,00	2,30	1									0,81	0,81
	18:00	3,92	1,62	0,00	2,30	1									0,87	0,87
	19:00	3,94	1,35	0,00	2,59	1									0,81	0,80
	20:00	3,86	1,08	0,01	2,78	1									0,74	0,74
	21:00	3,76	1,04	0,01	2,71	1									0,74	0,74
	22:00	3,73	1,20	0,01	2,51	1									0,77	0,77
	23:00	3,52	1,06	0,08	2,38	1					1				0,69	0,69

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης