

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 1/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,01	1,34	0,54	1,13		1								0,90	0,90
	01:00	2,64	1,25	0,49	0,90		1								0,85	0,85
	02:00	2,38	1,28	0,38	0,71		1								0,79	0,79
	03:00	2,26	1,26	0,48	0,52		1								0,79	0,79
	04:00	2,25	1,37	0,47	0,41		1								0,79	0,79
	05:00	2,23	1,36	0,46	0,41		1								0,78	0,78
	06:00	2,40	1,46	0,43	0,51		1								0,80	0,80
	07:00	2,59	1,55	0,44	0,60		1								0,89	0,89
	08:00	2,87	1,47	0,45	0,95		1								0,83	0,83
	09:00	2,98	1,44	0,43	1,11		1								0,77	0,77
	10:00	2,94	1,38	0,46	1,11		1								0,84	0,84
	11:00	2,85	1,07	0,37	1,40		1								0,66	0,65
	12:00	2,79	1,01	0,38	1,40		1								0,62	0,62
	13:00	2,81	1,23	0,38	1,21		1								0,63	0,64
	14:00	2,78	1,16	0,41	1,20		1								0,69	0,69
	15:00	2,83	1,14	0,49	1,21		1								0,76	0,76
	16:00	3,09	1,24	0,51	1,33		1								0,88	0,89
	17:00	3,42	1,28	0,62	1,52		1								0,93	0,93
	18:00	4,08	1,34	0,57	2,18		1								0,90	0,90
	19:00	4,17	1,25	0,46	2,46		1								0,90	0,90
	20:00	4,07	1,20	0,37	2,50		1								0,89	0,89
	21:00	3,74	1,17	0,30	2,27		1								0,83	0,83
	22:00	3,43	1,22	0,36	1,85		1								0,86	0,85
	23:00	3,20	1,30	0,34	1,56		1								0,80	0,80

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης