

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 1/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,24	1,45	0,14	1,65		1								0,83	0,83
	01:00	2,83	1,57	0,15	1,11		1								0,85	0,85
	02:00	2,67	1,62	0,15	0,90		1								0,86	0,86
	03:00	2,52	1,66	0,15	0,70		1								0,87	0,87
	04:00	2,50	1,65	0,14	0,70		1								0,86	0,86
	05:00	2,51	1,63	0,17	0,71		1								0,87	0,86
	06:00	2,66	1,38	0,27	1,01		1								0,81	0,81
	07:00	2,91	1,51	0,20	1,20		1								0,84	0,85
	08:00	3,16	1,55	0,12	1,49		1								0,84	0,85
	09:00	3,38	1,34	0,15	1,89		1								0,80	0,81
	10:00	3,41	1,27	0,14	2,00		1								0,79	0,79
	11:00	3,30	1,23	0,11	1,95		1								0,74	0,76
	12:00	3,26	1,42	0,04	1,80		1								0,78	0,79
	13:00	3,37	1,29	0,07	2,00		1								0,78	0,77
	14:00	3,21	1,39	0,10	1,72		1								0,80	0,80
	15:00	3,26	1,35	0,20	1,70		1								0,82	0,82
	16:00	3,24	1,42	0,38	1,44		1								0,90	0,90
	17:00	3,59	1,66	0,23	1,69		1								0,93	0,92
	18:00	4,27	1,64	0,32	2,31		1								0,95	0,95
	19:00	4,65	1,52	0,24	2,88		1								0,92	0,92
	20:00	4,61	1,59	0,11	2,90		1								0,91	0,91
	21:00	4,43	1,45	0,08	2,90		1								0,86	0,86
	22:00	4,12	1,47	0,04	2,61		1								0,85	0,85
	23:00	3,83	1,45	0,10	2,27		1								0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης