

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 1/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,74	2,36	0,36	0,02	1	1								0,49	0,73
	01:00	2,33	1,89	0,43	0,02		1				1				0,49	0,79
	02:00	2,20	1,75	0,43	0,02		1				1				0,49	0,69
	03:00	1,78	1,51	0,26	0,00	1	1								0,49	0,16
	04:00	2,04	1,54	0,49	0,01		1					1			0,49	0,62
	05:00	2,03	1,53	0,49	0,01		1								0,49	0,66
	06:00	2,17	1,68	0,49	0,01		1								0,49	0,76
	07:00	2,48	1,98	0,49	0,02		1					1			0,49	0,87
	08:00	2,83	2,32	0,49	0,02		1					1			0,49	0,96
	09:00	3,12	2,59	0,52	0,02		1					1			0,52	0,99
	10:00	3,19	2,29	0,88	0,02		1					1			0,88	0,99
	11:00	3,23	2,39	0,83	0,02		1					1			0,89	0,99
	12:00	3,39	2,58	0,79	0,02		1					1			0,81	0,99
	13:00	3,47	2,66	0,79	0,02		1					1			0,81	0,99
	14:00	3,38	2,58	0,79	0,02		1					1			0,81	0,99
	15:00	3,31	2,52	0,78	0,02		1					1			0,81	0,99
	16:00	3,30	2,60	0,68	0,02		1					1			0,70	0,98
	17:00	3,45	2,79	0,64	0,02	1	1					1			0,67	0,84
	18:00	3,58	2,92	0,64	0,02	1	1					1			0,69	0,98
	19:00	3,93	3,24	0,67	0,02	1	1					1			0,69	0,99
	20:00	4,25	3,59	0,65	0,02	1	1					1			0,69	0,99
	21:00	4,18	3,65	0,51	0,02	1	1					1			0,69	0,99
	22:00	3,82	3,34	0,47	0,02	1	1					1			0,69	0,98
	23:00	3,26	2,80	0,44	0,02	1	1					1			0,67	0,95

Παρατηρήσεις

Εγινε γενική διακοπή στις 03:00 η οποία αποκαταστάθηκε πλήρως στις 03:23. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης