

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 1/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,90	1,92	0,58	0,41	1					1				0,59	0,96
	01:00	2,54	2,00	0,52	0,02	1					1	1			0,53	0,62
	02:00	2,42	1,84	0,57	0,01	1									0,57	0,83
	03:00	2,30	1,73	0,58	0,00	1									0,59	0,88
	04:00	2,28	1,70	0,58	0,01	1									0,59	0,87
	05:00	2,25	1,67	0,58	0,01	1									0,59	0,86
	06:00	2,28	1,70	0,58	0,00	1							1		0,59	0,87
	07:00	2,51	1,93	0,57	0,00	1					1		1		0,59	0,92
	08:00	2,87	2,29	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	09:00	3,33	2,41	0,58	0,35	1					1				0,59	0,99
	10:00	3,60	2,42	0,58	0,60	1					1				0,59	0,99
	11:00	3,80	2,63	0,58	0,60	1					1				0,59	0,99
	12:00	3,79	2,71	0,58	0,50	1					1				0,59	0,99
	13:00	3,82	2,84	0,58	0,40	1					1		1		0,59	0,99
	14:00	3,46	2,49	0,58	0,40	1					1				0,59	0,99
	15:00	3,20	2,23	0,58	0,40	1					1				0,59	0,99
	16:00	3,15	2,17	0,58	0,40	1					1				0,59	0,99
	17:00	3,20	2,13	0,58	0,50	1					1				0,59	0,99
	18:00	3,29	2,32	0,57	0,40	1					1				0,59	0,99
	19:00	3,60	2,65	0,54	0,40	1					1				0,59	0,99
	20:00	3,97	3,10	0,47	0,40	1					1	1			0,59	0,99
	21:00	3,91	2,96	0,54	0,40	1					1	1			0,59	0,99
	22:00	3,72	2,98	0,34	0,40	1					1	1			0,59	0,99
	23:00	3,30	2,70	0,21	0,40	1					1	1			0,59	0,97

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης