

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 1/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,56	2,11	0,42	0,03	1						1			0,44	0,92
	01:00	2,30	1,84	0,42	0,03	1						1			0,44	0,92
	02:00	2,19	1,73	0,42	0,03	1									0,44	0,85
	03:00	2,11	1,66	0,42	0,03	1									0,44	0,84
	04:00	2,05	1,60	0,42	0,03	1									0,44	0,82
	05:00	2,08	1,63	0,42	0,03	1									0,44	0,83
	06:00	2,07	1,62	0,42	0,03	1									0,44	0,83
	07:00	2,31	1,86	0,42	0,03	1									0,44	0,88
	08:00	2,50	2,05	0,42	0,03	1							1		0,44	0,98
	09:00	2,59	2,14	0,42	0,03	1							1		0,43	0,87
	10:00	2,65	2,20	0,42	0,03	1	1								0,44	0,83
	11:00	2,74	2,29	0,42	0,03	1	1								0,44	0,82
	12:00	2,86	2,41	0,42	0,03	1	1								0,44	0,89
	13:00	2,92	2,47	0,42	0,03	1	1								0,44	0,93
	14:00	2,71	2,28	0,40	0,03	1	1						1		0,42	0,84
	15:00	2,59	2,14	0,42	0,03		1						1		0,44	0,99
	16:00	2,46	2,01	0,42	0,03		1						1		0,44	0,98
	17:00	2,61	2,16	0,42	0,03		1						1		0,44	0,99
	18:00	2,84	2,39	0,42	0,03		1						1		0,44	0,99
	19:00	2,90	2,45	0,42	0,03		1						1		0,44	0,99
	20:00	3,21	2,76	0,42	0,03		1						1		0,44	0,99
	21:00	3,27	2,82	0,42	0,03		1					1	1		0,44	0,99
	22:00	2,98	2,55	0,41	0,02		1	1				1	1		0,44	0,99
	23:00	2,77	2,34	0,41	0,02		1						1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης