

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 10/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,92	1,50	0,00	1,42	1									0,39	0,87
	01:00	2,58	1,37	0,00	1,21	1									0,39	0,82
	02:00	2,34	1,33	0,00	1,01	1									0,39	0,79
	03:00	2,25	1,44	0,00	0,81	1									0,39	0,80
	04:00	2,22	1,42	0,00	0,80	1									0,39	0,79
	05:00	2,22	1,42	0,00	0,81	1									0,39	0,80
	06:00	2,39	1,40	0,00	1,00	1									0,39	0,80
	07:00	2,74	1,54	0,00	1,20	1									0,39	0,86
	08:00	3,04	1,63	0,01	1,40	1									0,39	0,90
	09:00	3,07	1,36	0,01	1,70	1									0,39	0,85
	10:00	2,98	1,13	0,04	1,81	1									0,39	0,81
	11:00	2,95	1,00	0,07	1,88	1									0,39	0,79
	12:00	3,00	1,03	0,08	1,89	1									0,39	0,80
	13:00	3,06	1,15	0,11	1,80	1									0,39	0,83
	14:00	3,11	1,34	0,07	1,70	1									0,39	0,86
	15:00	3,15	1,29	0,06	1,80	1									0,39	0,85
	16:00	3,35	1,30	0,05	2,00	1									0,39	0,86
	17:00	3,87	1,44	0,04	2,39	1									0,39	0,89
	18:00	4,01	1,47	0,03	2,51	1									0,38	0,88
	19:00	3,43	3,42	0,02	0,00	1					1		1		0,26	0,45
	20:00	4,09	4,01	0,08	0,00	1					1		1		0,37	0,64
	21:00	3,85	2,79	0,14	0,91	1					1		1		0,39	0,94
	22:00	3,57	1,76	0,10	1,71	1									0,39	0,89
	23:00	3,41	1,57	0,04	1,80	1									0,39	0,90

Παρατηρήσεις

Γενική διακοπή στις 18:55 - 19:05. Η γραμμή του υβριδικού ήταν εκτός από τις 18:55 έως τις 21:00. Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης