

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 10/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,32	1,62	0,73	0,97	1									0,81	0,99
	01:00	2,90	1,59	0,65	0,67	1									0,75	0,98
	02:00	2,73	1,77	0,63	0,32	1									0,75	0,97
	03:00	2,55	1,65	0,59	0,31	1									0,75	0,93
	04:00	2,51	1,73	0,46	0,31	1					1				0,58	0,80
	05:00	2,55	1,86	0,38	0,31	1									0,75	0,93
	06:00	2,71	2,09	0,31	0,31	1						1			0,75	0,96
	07:00	3,12	2,59	0,22	0,32	1						1			0,75	0,98
	08:00	3,28	2,20	0,09	0,99	1						1			0,84	0,90
	09:00	3,26	1,59	0,06	1,61	1									0,86	0,86
	10:00	3,05	1,34	0,09	1,62	1									0,78	0,79
	11:00	2,91	1,21	0,19	1,51	1									0,76	0,76
	12:00	2,98	1,43	0,13	1,42	1									0,82	0,81
	13:00	3,05	1,61	0,04	1,40	1									0,66	0,82
	14:00	3,19	1,75	0,04	1,40	1									0,40	0,84
	15:00	3,03	1,49	0,14	1,40	1									0,75	0,84
	16:00	3,12	1,50	0,22	1,40	1									0,87	0,87
	17:00	3,28	1,56	0,33	1,40	1									0,94	0,94
	18:00	3,54	1,81	0,18	1,55	1									0,96	0,96
	19:00	3,91	1,67	0,24	2,00	1									0,94	0,94
	20:00	4,43	1,63	0,32	2,48	1									0,96	0,96
	21:00	4,55	1,88	0,36	2,31	1									0,98	0,98
	22:00	4,30	1,81	0,24	2,26	1									0,73	0,98
	23:00	3,80	1,74	0,16	1,90	1									0,30	0,95

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Πλύσιμο της G1 04:03 - 04:53. Έγιναν δοκιμές στο αντλιοστάσιο του ΥΒΣ 13:30 - 15:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης