

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 10/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,04	1,30	0,72	0,02	1									0,74	0,89
	01:00	1,86	1,12	0,72	0,02	1									0,73	0,85
	02:00	1,83	1,37	0,44	0,02	1									0,72	0,81
	03:00	1,95	1,74	0,19	0,02	1									0,71	0,80
	04:00	1,76	1,38	0,36	0,02	1									0,69	0,76
	05:00	1,63	1,01	0,60	0,02	1									0,69	0,76
	06:00	1,80	1,32	0,47	0,00	1									0,72	0,81
	07:00	1,96	1,50	0,44	0,02	1									0,73	0,85
	08:00	1,85	1,53	0,31	0,01	1									0,47	0,72
	09:00	1,76	1,40	0,33	0,02	1									0,37	0,67
	10:00	2,53	2,29	0,22	0,02	1						1			0,37	0,90
	11:00	2,73	2,57	0,16	0,00	1						1			0,37	0,97
	12:00	2,87	2,83	0,03	0,00	1						1			0,39	0,98
	13:00	2,84	2,76	0,07	0,00	1						1			0,97	0,98
	14:00	2,72	2,70	0,02	0,00	1						1			0,95	0,95
	15:00	2,60	2,57	0,03	0,00	1						1			0,91	0,91
	16:00	2,43	2,28	0,14	0,01	1						1			0,89	0,89
	17:00	2,30	1,80	0,50	0,00	1						1			0,77	0,91
	18:00	2,46	1,85	0,61	0,00	1						1			0,69	0,96
	19:00	2,55	1,86	0,67	0,02	1						1			0,69	0,98
	20:00	2,79	2,10	0,67	0,02	1						1			0,69	0,99
	21:00	2,83	2,13	0,68	0,02	1						1			0,69	0,99
	22:00	2,56	1,86	0,68	0,02	1						1			0,69	0,98
	23:00	2,37	1,67	0,68	0,02	1						1			0,69	0,95

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 08:00 - 13:00 και από τις 17:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης