

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 10/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,93	2,56	0,37	0,00	1	1								0,43	0,92
	01:00	2,68	2,31	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,56	2,19	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,42	2,05	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,40	2,03	0,38	0,00		1					1			0,44	0,98
	05:00	2,38	2,01	0,37	0,00		1					1			0,44	0,98
	06:00	2,44	2,07	0,37	0,00		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,66	2,28	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,90	2,53	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	09:00	3,13	2,75	0,37	0,00		1				1				0,44	0,98
	10:00	3,30	2,92	0,37	0,01		1	1							0,44	0,98
	11:00	3,41	3,05	0,36	0,00		1	1			1				0,44	0,99
	12:00	3,42	2,75	0,37	0,30		1	1							0,44	0,98
	13:00	3,44	2,66	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	14:00	3,47	2,70	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	15:00	3,38	2,61	0,37	0,40		1	1							0,44	0,97
	16:00	3,31	2,53	0,37	0,40		1	1							0,44	0,97
	17:00	3,41	2,64	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	18:00	3,48	2,71	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	19:00	3,70	2,93	0,37	0,40		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,77	2,90	0,37	0,50		1	1							0,44	0,99
	21:00	4,09	3,21	0,37	0,50		1	1							0,43	0,99
	22:00	3,85	3,08	0,37	0,40		1	1							0,44	0,99
	23:00	3,52	2,75	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης