

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 10/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,55	1,48	0,98	1,09		1								0,99	0,99
	01:00	3,15	1,44	0,96	0,75		1								0,99	0,99
	02:00	2,91	1,40	0,98	0,54		1								0,98	0,98
	03:00	2,79	1,51	0,96	0,31		1								0,97	0,97
	04:00	2,79	1,51	0,96	0,31		1								0,97	0,97
	05:00	2,78	1,51	0,96	0,31		1								0,97	0,97
	06:00	3,01	1,62	0,98	0,41		1								0,98	0,98
	07:00	3,63	1,70	0,98	0,96		1								0,99	0,99
	08:00	3,90	1,62	0,98	1,31		1								0,99	0,99
	09:00	4,00	1,42	0,97	1,60		1								0,99	0,99
	10:00	4,01	1,34	0,96	1,71		1								0,99	0,99
	11:00	3,93	1,26	0,96	1,71		1								0,99	0,99
	12:00	3,95	1,29	0,95	1,71		1								0,99	0,99
	13:00	3,95	1,33	0,91	1,71		1								0,98	0,98
	14:00	3,96	1,37	0,98	1,61		1								0,99	0,99
	15:00	4,00	1,41	0,98	1,61		1								0,99	0,99
	16:00	4,31	1,56	0,98	1,77		1								0,99	0,99
	17:00	4,63	1,61	0,98	2,05		1								0,99	0,99
	18:00	5,01	1,59	0,97	2,44		1								0,99	0,99
	19:00	5,14	1,57	0,98	2,60		1								0,99	0,99
	20:00	5,11	1,54	0,97	2,60		1								0,99	0,99
	21:00	4,82	1,44	0,96	2,43		1								0,99	0,99
	22:00	4,46	1,43	0,90	2,13		1								0,99	0,99
	23:00	3,96	1,50	0,72	1,74		1								0,82	0,99

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης