

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 11/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,71	1,07	0,70	0,94		1								0,86	0,85
	01:00	2,45	1,07	0,75	0,63		1								0,80	0,80
	02:00	2,28	1,05	0,70	0,53		1								0,72	0,72
	03:00	2,18	1,09	0,66	0,42		1								0,76	0,76
	04:00	2,19	1,11	0,66	0,42		1								0,67	0,77
	05:00	2,19	1,17	0,60	0,42		1								0,61	0,77
	06:00	2,36	1,41	0,70	0,25		1								0,70	0,83
	07:00	2,63	1,71	0,90	0,02		1								0,92	0,92
	08:00	2,70	1,86	0,84	0,00		1								0,85	0,86
	09:00	2,65	1,84	0,81	0,00		1				1				0,83	0,95
	10:00	2,78	1,97	0,80	0,00		1				1				0,83	0,97
	11:00	2,80	1,99	0,81	0,00		1				1				0,83	0,98
	12:00	2,76	1,94	0,81	0,00		1				1				0,83	0,97
	13:00	2,83	2,01	0,81	0,00		1				1				0,83	0,98
	14:00	2,94	2,16	0,76	0,02		1				1				0,77	0,86
	15:00	2,94	2,10	0,81	0,02		1								0,83	0,98
	16:00	3,04	2,27	0,74	0,02		1				1				0,75	0,82
	17:00	3,21	2,10	0,84	0,27		1				1				0,84	0,83
	18:00	3,68	1,49	0,98	1,22		1								0,99	0,99
	19:00	4,08	1,38	0,98	1,72		1								0,99	0,99
	20:00	4,13	1,53	0,98	1,62		1								0,99	0,99
	21:00	3,84	1,53	0,98	1,33		1								0,99	0,99
	22:00	3,46	1,55	0,98	0,93		1								0,99	0,99
	23:00	3,04	1,53	0,98	0,53		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Το διάστημα από 8:30 - 13:00 γίνονταν εργασίες στη διασυνδετική γραμμή του ΥΒΣ και ο ΥΒΣ εντάχθηκε στο ΗΣ στις 17:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης