

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 11/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,02	1,40	0,02	1,61	1									0,39	0,86
	01:00	2,69	1,31	0,06	1,32	1									0,39	0,83
	02:00	2,43	1,35	0,06	1,02	1									0,39	0,82
	03:00	2,32	1,53	0,08	0,71	1									0,39	0,86
	04:00	2,28	1,49	0,08	0,71	1									0,39	0,84
	05:00	2,29	1,53	0,06	0,70	1									0,39	0,84
	06:00	2,37	1,51	0,06	0,80	1									0,39	0,84
	07:00	2,51	1,44	0,07	1,00	1									0,39	0,84
	08:00	2,78	1,48	0,10	1,20	1									0,39	0,87
	09:00	2,96	1,44	0,03	1,49	1									0,39	0,86
	10:00	2,87	1,13	0,04	1,70	1									0,39	0,80
	11:00	2,88	1,03	0,08	1,77	1									0,39	0,79
	12:00	2,95	1,09	0,05	1,80	1									0,39	0,80
	13:00	3,22	1,35	0,07	1,80	1									0,39	0,86
	14:00	3,37	1,43	0,14	1,80	1									0,39	0,89
	15:00	3,57	1,54	0,23	1,80	1									0,39	0,94
	16:00	3,69	1,63	0,16	1,90	1									0,39	0,94
	17:00	3,91	1,75	0,06	2,11	1									0,39	0,95
	18:00	4,29	2,05	0,03	2,20	1					1				0,39	0,93
	19:00	4,27	1,93	0,04	2,30	1					1				0,39	0,89
	20:00	4,23	2,01	0,02	2,20	1					1				0,39	0,90
	21:00	3,95	2,02	0,02	1,91	1					1				0,39	0,89
	22:00	3,67	2,08	0,07	1,52	1					1				0,39	0,91
	23:00	3,40	2,33	0,04	1,03	1					1				0,39	0,95

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης