

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 11/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,21	1,71	0,28	1,21	1									0,30	0,97
	01:00	2,75	1,67	0,36	0,73	1									0,39	0,96
	02:00	2,50	1,72	0,43	0,35	1									0,44	0,88
	03:00	2,46	1,72	0,43	0,30	1									0,44	0,86
	04:00	2,37	1,64	0,43	0,31	1									0,44	0,83
	05:00	2,40	1,67	0,43	0,31	1									0,44	0,84
	06:00	2,58	1,79	0,48	0,31	1									0,48	0,90
	07:00	2,97	1,85	0,81	0,31	1									0,83	0,98
	08:00	3,32	1,85	0,81	0,66	1									0,83	0,99
	09:00	3,32	1,70	0,72	0,91	1									0,79	0,99
	10:00	3,20	1,37	0,72	1,11	1									0,74	0,98
	11:00	3,05	1,41	0,73	0,91	1									0,74	0,99
	12:00	3,06	1,43	0,72	0,90	1									0,74	0,99
	13:00	3,10	1,47	0,72	0,91	1									0,74	0,99
	14:00	3,06	1,44	0,72	0,91	1									0,74	0,98
	15:00	3,10	1,57	0,72	0,81	1									0,74	0,99
	16:00	3,26	1,35	0,72	1,19	1									0,74	0,98
	17:00	3,33	1,42	0,71	1,21	1									0,74	0,98
	18:00	3,61	1,31	0,71	1,59	1									0,74	0,97
	19:00	4,03	1,27	0,68	2,08	1									0,74	0,97
	20:00	4,45	1,54	0,62	2,30	1									0,74	0,98
	21:00	4,50	1,70	0,39	2,41	1									0,90	0,98
	22:00	4,16	1,77	0,20	2,19	1									0,97	0,97
	23:00	3,95	2,03	0,02	1,90	1									0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 21:15 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης