

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 11/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,09	1,42	0,68	0,00	1						1			0,69	0,90
	01:00	1,90	1,21	0,68	0,01	1									0,69	0,85
	02:00	1,80	1,10	0,68	0,02	1									0,69	0,83
	03:00	1,71	1,01	0,67	0,02	1									0,68	0,81
	04:00	1,68	0,99	0,67	0,02	1									0,68	0,80
	05:00	1,67	0,97	0,67	0,02	1									0,68	0,80
	06:00	1,69	0,99	0,67	0,02	1									0,68	0,80
	07:00	1,85	1,15	0,68	0,02	1									0,69	0,84
	08:00	2,00	1,30	0,68	0,02	1									0,69	0,88
	09:00	2,09	1,30	0,77	0,02	1									0,78	0,91
	10:00	2,19	1,39	0,78	0,02	1									0,79	0,94
	11:00	2,29	1,44	0,82	0,02	1									0,84	0,96
	12:00	2,46	1,66	0,77	0,02	1						1			0,79	0,98
	13:00	2,43	1,69	0,72	0,02	1						1			0,79	0,97
	14:00	2,25	1,47	0,77	0,02	1						1			0,79	0,95
	15:00	2,07	1,28	0,77	0,02	1									0,79	0,91
	16:00	1,97	1,17	0,77	0,02	1									0,79	0,89
	17:00	2,04	1,24	0,77	0,02	1									0,79	0,90
	18:00	2,17	1,37	0,77	0,02	1									0,79	0,93
	19:00	2,36	1,56	0,77	0,02	1									0,79	0,97
	20:00	2,63	1,83	0,77	0,02	1						1			0,79	0,99
	21:00	2,68	1,89	0,77	0,02	1						1			0,79	0,99
	22:00	2,48	1,69	0,77	0,02	1						1			0,79	0,98
	23:00	2,17	1,37	0,77	0,02	1						1			0,79	0,93

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Μέχρι τις 09:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης