

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 11/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,10	2,71	0,38	0,01		1	1							0,44	0,98
	01:00	2,85	2,47	0,38	0,00		1	1							0,44	0,93
	02:00	2,65	2,30	0,35	0,00		1					1			0,41	0,86
	03:00	2,51	2,14	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,48	2,10	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,44	2,06	0,37	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,52	2,14	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,84	2,47	0,38	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,11	2,73	0,37	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	09:00	3,32	2,94	0,37	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,45	3,08	0,37	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,49	3,11	0,37	0,01		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,56	2,82	0,37	0,37		1	1							0,44	0,99
	13:00	3,69	2,91	0,37	0,40		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,63	2,85	0,37	0,40		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,46	2,68	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	16:00	3,38	2,61	0,37	0,40		1	1							0,44	0,98
	17:00	3,44	2,64	0,39	0,40		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,41	2,59	0,42	0,40		1	1							0,44	0,98
	19:00	3,47	2,64	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,62	2,80	0,42	0,41		1	1							0,44	0,99
	21:00	4,01	3,00	0,42	0,60		1	1							0,44	0,99
	22:00	3,76	2,94	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	23:00	3,45	2,63	0,42	0,40		1	1							0,44	0,98

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης