

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 11/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,47	1,44	0,67	1,36		1								0,69	0,98
	01:00	3,04	1,47	0,72	0,85		1								0,75	0,99
	02:00	2,79	1,53	0,75	0,52		1								0,79	0,98
	03:00	2,73	1,52	0,76	0,44		1								0,79	0,97
	04:00	2,71	1,62	0,78	0,31		1								0,79	0,96
	05:00	2,70	1,61	0,78	0,31		1								0,79	0,96
	06:00	2,97	1,78	0,78	0,41		1								0,79	0,98
	07:00	3,51	2,15	0,78	0,58		1				1				0,79	0,99
	08:00	3,73	2,54	0,78	0,41		1				1				0,79	0,99
	09:00	3,81	2,62	0,78	0,41		1				1				0,79	0,99
	10:00	3,85	2,67	0,77	0,41		1				1	1			0,79	0,99
	11:00	3,80	2,31	0,76	0,73		1				1	1			0,77	0,93
	12:00	3,83	1,64	0,78	1,41		1								0,79	0,99
	13:00	3,84	1,56	0,86	1,41		1								0,88	0,99
	14:00	3,88	1,55	0,93	1,40		1								0,95	0,99
	15:00	3,99	1,71	0,83	1,45		1								0,84	0,99
	16:00	4,27	1,69	0,83	1,75		1								0,84	0,99
	17:00	4,62	1,63	0,83	2,17		1								0,84	0,99
	18:00	5,08	1,71	0,83	2,54		1								0,84	0,99
	19:00	5,26	1,73	0,83	2,70		1								0,84	0,99
	20:00	5,24	1,70	0,83	2,71		1								0,84	0,99
	21:00	4,88	1,53	0,83	2,52		1								0,84	0,99
	22:00	4,55	1,76	0,84	1,94		1								0,85	0,99
	23:00	4,07	1,40	0,98	1,70		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης