

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 12/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,97	2,09	0,06	0,81	1					1				0,39	0,87
	01:00	2,62	2,15	0,05	0,42	1					1				0,39	0,83
	02:00	2,46	2,03	0,03	0,40	1					1				0,39	0,84
	03:00	2,32	2,00	0,01	0,30	1									0,39	0,88
	04:00	2,23	1,91	0,02	0,30	1									0,39	0,86
	05:00	2,28	1,91	0,07	0,30	1									0,39	0,87
	06:00	2,33	1,98	0,05	0,30	1									0,39	0,88
	07:00	2,49	1,96	0,03	0,50	1									0,39	0,92
	08:00	2,78	1,90	0,20	0,68	1									0,39	0,97
	09:00	2,93	1,66	0,28	1,00	1							1		0,39	0,97
	10:00	2,77	1,23	0,34	1,20	1									0,39	0,87
	11:00	2,89	1,23	0,35	1,30	1									0,39	0,88
	12:00	3,33	1,68	0,35	1,30	1									0,39	0,98
	13:00	3,59	1,93	0,36	1,30	1									0,39	0,99
	14:00	3,61	1,99	0,32	1,31	1					1				0,39	0,96
	15:00	3,47	1,60	0,37	1,50	1							1		0,39	0,98
	16:00	3,40	1,42	0,37	1,60	1									0,39	0,94
	17:00	3,71	1,73	0,37	1,60	1									0,39	0,98
	18:00	3,99	1,82	0,38	1,80	1					1				0,39	0,93
	19:00	4,06	1,88	0,38	1,81	1					1				0,39	0,94
	20:00	4,07	1,98	0,38	1,71	1					1				0,39	0,96
	21:00	3,91	1,93	0,38	1,61	1					1				0,39	0,96
	22:00	3,53	1,85	0,38	1,31	1					1				0,39	0,93
	23:00	3,23	1,95	0,35	0,92	1					1				0,39	0,95

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης