

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 12/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,70	1,25	0,93	0,52		1								0,94	0,94
	01:00	2,41	1,16	0,83	0,42		1								0,85	0,85
	02:00	2,29	1,17	0,79	0,32		1								0,80	0,80
	03:00	2,20	1,11	0,77	0,32		1								0,77	0,77
	04:00	2,20	1,11	0,76	0,32		1								0,77	0,77
	05:00	2,16	1,09	0,75	0,32		1								0,76	0,76
	06:00	2,34	1,21	0,81	0,32		1								0,82	0,82
	07:00	2,73	1,36	0,94	0,42		1								0,95	0,95
	08:00	2,73	1,17	0,93	0,63		1								0,94	0,96
	09:00	2,74	1,11	0,95	0,68		1								0,96	0,96
	10:00	2,85	1,16	0,97	0,72		1								0,98	0,98
	11:00	2,72	1,10	0,94	0,69		1								0,95	0,95
	12:00	2,81	1,17	0,96	0,67		1								0,97	0,97
	13:00	2,71	1,11	0,93	0,67		1								0,95	0,94
	14:00	2,69	1,06	0,93	0,69		1								0,94	0,94
	15:00	2,70	1,19	0,89	0,62		1								0,94	0,94
	16:00	2,76	1,11	0,95	0,70		1								0,96	0,96
	17:00	3,13	1,16	0,98	1,00		1								0,99	0,99
	18:00	3,52	1,23	0,98	1,31		1								0,99	0,99
	19:00	3,95	1,15	0,98	1,82		1								0,99	0,99
	20:00	3,88	1,11	0,98	1,80		1								0,99	0,99
	21:00	3,70	1,20	0,97	1,53		1								0,99	0,99
	22:00	3,42	1,22	0,98	1,23		1								0,99	0,99
	23:00	3,05	1,05	0,98	1,02		1								0,99	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης