

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 12/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,90	1,11	0,77	0,02	1									0,78	0,87
	01:00	1,72	0,99	0,71	0,02	1									0,73	0,78
	02:00	1,73	1,23	0,48	0,02	1						1			0,48	0,58
	03:00	1,64	0,96	0,67	0,02	1									0,68	0,79
	04:00	1,60	0,93	0,65	0,02	1									0,66	0,77
	05:00	1,62	0,94	0,65	0,02	1									0,67	0,78
	06:00	1,81	1,20	0,59	0,02	1							1		0,68	0,82
	07:00	2,08	1,55	0,51	0,02	1									0,69	0,87
	08:00	2,34	1,95	0,38	0,02	1						1			0,69	0,91
	09:00	2,48	2,28	0,19	0,00	1						1			0,81	0,90
	10:00	2,53	2,38	0,14	0,02	1						1			0,90	0,90
	11:00	2,54	2,36	0,16	0,01	1						1			0,90	0,90
	12:00	2,60	2,44	0,15	0,00	1						1			0,93	0,93
	13:00	2,59	2,48	0,09	0,02	1						1			0,89	0,89
	14:00	2,51	2,36	0,12	0,02	1						1			0,89	0,89
	15:00	2,36	2,23	0,12	0,01	1						1			0,84	0,84
	16:00	2,33	2,15	0,18	0,00	1						1			0,84	0,84
	17:00	2,36	2,17	0,19	0,00	1						1			0,85	0,85
	18:00	2,50	2,21	0,28	0,00	1						1			0,91	0,91
	19:00	2,64	2,36	0,27	0,00	1						1			0,96	0,96
	20:00	3,03	2,74	0,29	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	21:00	3,03	2,52	0,52	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	22:00	2,56	1,84	0,70	0,02	1						1			0,98	0,98
	23:00	2,29	1,60	0,67	0,02	1						1			0,91	0,91

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Πλύσιμο της G1 από 02:04 - 02:49.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης