

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 12/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,16	2,73	0,42	0,01		1	1							0,44	0,98
	01:00	2,91	2,49	0,42	0,00		1	1							0,44	0,95
	02:00	2,71	2,29	0,42	0,00		1	1							0,44	0,86
	03:00	2,63	2,21	0,42	0,00			1				1			0,44	0,96
	04:00	2,51	2,09	0,42	0,00			1				1			0,44	0,99
	05:00	2,47	2,05	0,42	0,00			1				1			0,44	0,99
	06:00	2,63	2,21	0,42	0,00			1				1			0,44	0,98
	07:00	2,85	2,43	0,42	0,00	1		1							0,44	0,94
	08:00	3,03	2,61	0,42	0,00	1		1							0,44	0,98
	09:00	3,26	2,82	0,42	0,02	1		1							0,44	0,99
	10:00	3,36	3,05	0,30	0,02	1		1							0,44	0,99
	11:00	3,43	3,39	0,05	0,00	1		1							0,44	0,99
	12:00	3,57	3,48	0,09	0,00	1		1							0,44	0,99
	13:00	3,59	3,17	0,42	0,00	1		1							0,44	0,98
	14:00	3,60	3,18	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,46	3,04	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,42	3,00	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,47	3,06	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,57	3,15	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	19:00	3,64	3,22	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,74	3,32	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	21:00	4,03	3,62	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	22:00	3,92	3,50	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	23:00	3,59	3,17	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης