

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 12/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,52	1,42	0,98	1,12		1								0,99	0,99
	01:00	3,15	1,43	0,97	0,75		1								0,99	0,99
	02:00	2,93	1,52	0,97	0,44		1								0,98	0,98
	03:00	2,78	1,39	0,96	0,43		1								0,97	0,97
	04:00	2,74	1,42	0,90	0,43		1								0,96	0,96
	05:00	2,75	1,37	0,95	0,43		1								0,96	0,96
	06:00	2,98	1,57	0,98	0,43		1								0,98	0,98
	07:00	3,42	1,71	0,97	0,73		1								0,99	0,99
	08:00	3,75	1,57	0,97	1,21		1								0,99	0,99
	09:00	3,90	1,50	0,97	1,42		1								0,99	0,99
	10:00	4,11	1,57	0,97	1,58		1								0,99	0,99
	11:00	4,06	1,38	0,96	1,73		1								0,99	0,99
	12:00	4,04	1,35	0,96	1,73		1								0,99	0,99
	13:00	4,07	1,40	0,95	1,73		1								0,99	0,99
	14:00	4,07	1,49	0,86	1,73		1								0,89	0,99
	15:00	4,04	1,59	0,82	1,63		1								0,84	0,99
	16:00	4,39	1,75	0,82	1,82		1								0,84	0,99
	17:00	4,67	1,65	0,81	2,21		1								0,84	0,99
	18:00	5,15	1,72	0,72	2,70		1								0,77	0,99
	19:00	5,38	1,95	0,71	2,73		1				1				0,74	0,99
	20:00	5,32	1,88	0,71	2,73		1				1				0,74	0,98
	21:00	5,06	2,04	0,58	2,44		1				1				0,74	0,98
	22:00	4,64	1,60	0,66	2,39		1				1				0,74	0,98
	23:00	4,16	1,40	0,58	2,18		1								0,74	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης