

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 13/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,74	1,98	0,18	0,58	1					1	1			0,21	0,49
	01:00	2,50	1,68	0,21	0,60	1									0,39	0,92
	02:00	2,30	1,81	0,09	0,41	1									0,39	0,88
	03:00	2,20	1,89	0,01	0,30	1					1				0,39	0,77
	04:00	2,17	1,84	0,04	0,30	1									0,39	0,84
	05:00	2,20	2,08	0,00	0,12	1					1				0,39	0,82
	06:00	2,37	2,36	0,00	0,00	1					1				0,39	0,88
	07:00	2,66	2,62	0,04	0,00	1					1				0,39	0,95
	08:00	3,04	2,94	0,10	0,00	1					1	1			0,39	0,74
	09:00	3,14	2,87	0,27	0,00	1					1	1			0,39	0,66
	10:00	3,12	2,84	0,28	0,00	1					1	1			0,38	0,63
	11:00	3,14	2,82	0,31	0,00	1					1	1			0,37	0,60
	12:00	3,21	2,94	0,27	0,00	1					1	1			0,28	0,45
	13:00	3,27	3,02	0,25	0,00	1	1				1	1			0,25	0,42
	14:00	3,25	2,87	0,37	0,00	1					1	1			0,38	0,64
	15:00	3,22	2,84	0,38	0,00	1					1	1			0,38	0,65
	16:00	2,56	2,22	0,34	0,00	1					1	1			0,35	0,70
	17:00	3,79	1,04	0,38	2,37	1									0,39	0,87
	18:00	4,25	1,27	0,37	2,60	1									0,39	0,93
	19:00	4,46	1,81	0,04	2,60	1					1				0,39	0,91
	20:00	4,35	1,57	0,17	2,61	1					1				0,39	0,90
	21:00	3,98	1,35	0,23	2,41	1									0,39	0,91
	22:00	3,68	1,49	0,08	2,11	1									0,39	0,90
	23:00	3,26	1,47	0,08	1,72	1									0,39	0,89

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Έγινε πλύση της G1 από τις 0:12 - 0:55. Από τις 05:21 - 17:00 δεν λειτουργούσε ο ΥΒΣ λόγω προγραμματισμένων δοκιμών του ΔΕΔΔΗΕ. Στη 13:00 μπήκε δοκιμαστικά η G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης