

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 13/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,70	1,11	0,94	0,66		1								0,95	0,94
	01:00	2,42	1,16	0,84	0,42		1								0,85	0,85
	02:00	2,29	1,17	0,80	0,32		1								0,80	0,80
	03:00	2,19	1,40	0,76	0,03		1								0,77	0,77
	04:00	2,16	1,39	0,75	0,02		1								0,76	0,76
	05:00	2,15	1,38	0,75	0,02		1								0,75	0,75
	06:00	2,36	1,25	0,82	0,30		1								0,82	0,83
	07:00	2,75	1,28	0,95	0,52		1								0,95	0,96
	08:00	2,94	1,34	0,98	0,62		1								0,98	0,98
	09:00	3,08	1,39	0,98	0,72		1								0,99	0,99
	10:00	3,18	1,39	0,98	0,82		1								0,99	0,99
	11:00	3,18	1,39	0,98	0,82		1								0,99	0,99
	12:00	3,09	1,38	0,97	0,73		1								0,99	0,99
	13:00	2,95	1,30	0,97	0,68		1								0,99	0,99
	14:00	3,01	1,41	0,97	0,63		1								0,98	0,98
	15:00	2,85	1,11	0,97	0,78		1								0,98	0,98
	16:00	2,83	1,14	0,97	0,72		1								0,98	0,98
	17:00	2,99	1,17	0,98	0,85		1								0,99	0,99
	18:00	3,44	1,21	0,98	1,26		1								0,98	0,98
	19:00	3,89	1,23	0,98	1,69		1								0,99	0,99
	20:00	3,84	1,14	0,98	1,73		1								0,99	0,99
	21:00	3,61	1,09	0,98	1,54		1								0,99	0,99
	22:00	3,32	1,06	0,98	1,29		1								0,99	0,99
	23:00	2,99	0,99	0,97	1,02		1								0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης