

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 13/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,48	1,49	0,57	1,42	1									0,59	0,98
	01:00	3,02	2,32	0,58	0,12	1					1				0,59	0,98
	02:00	2,73	2,13	0,59	0,01	1					1				0,59	0,95
	03:00	2,63	1,95	0,68	0,01	1									0,69	0,95
	04:00	2,54	1,86	0,68	0,01	1									0,69	0,93
	05:00	2,55	1,86	0,68	0,01	1									0,69	0,93
	06:00	2,66	1,98	0,68	0,01	1									0,69	0,95
	07:00	2,89	1,77	0,86	0,26	1									0,87	0,98
	08:00	3,15	1,77	0,97	0,41	1									0,99	0,99
	09:00	3,33	1,64	0,97	0,72	1									0,99	0,99
	10:00	3,29	1,51	0,97	0,81	1									0,99	0,99
	11:00	3,33	1,56	0,97	0,80	1									0,99	0,99
	12:00	3,46	1,68	0,97	0,80	1									0,99	0,99
	13:00	3,47	1,44	0,89	1,14	1									0,95	0,99
	14:00	3,31	1,29	0,82	1,20	1									0,87	0,98
	15:00	3,09	1,13	0,76	1,20	1									0,80	0,96
	16:00	3,06	1,19	0,67	1,20	1									0,69	0,95
	17:00	3,12	1,14	0,67	1,30	1									0,69	0,94
	18:00	3,35	1,38	0,67	1,30	1									0,69	0,98
	19:00	3,86	1,40	0,67	1,78	1									0,69	0,98
	20:00	4,33	1,47	0,67	2,18	1									0,69	0,98
	21:00	4,59	1,53	0,67	2,39	1									0,69	0,99
	22:00	4,33	1,70	0,69	1,94	1									0,73	0,99
	23:00	3,90	1,71	0,71	1,48	1									0,74	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 07:50 και από τη 13:40 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης