

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 13/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,93	1,16	0,75	0,02	1						1			0,83	0,83
	01:00	1,71	0,95	0,74	0,02	1									0,76	0,76
	02:00	1,67	0,99	0,66	0,02	1									0,72	0,72
	03:00	1,62	0,99	0,60	0,02	1									0,69	0,69
	04:00	1,63	1,04	0,57	0,02	1									0,68	0,68
	05:00	1,65	1,08	0,55	0,02	1									0,68	0,68
	06:00	1,77	1,19	0,56	0,02	1									0,71	0,71
	07:00	2,15	1,62	0,52	0,02	1									0,83	0,83
	08:00	2,20	1,59	0,59	0,02	1						1			0,84	0,87
	09:00	2,33	1,69	0,61	0,02	1						1			0,64	0,93
	10:00	2,43	1,85	0,56	0,02	1						1			0,62	0,92
	11:00	2,58	2,28	0,27	0,02	1						1			0,28	0,98
	12:00	2,71	2,68	0,01	0,02	1						1			0,01	0,99
	13:00	2,65	2,62	0,00	0,02	1						1			0,00	0,99
	14:00	2,55	2,51	0,01	0,02	1						1			0,00	0,99
	15:00	2,51	2,48	0,01	0,02	1						1			0,00	0,99
	16:00	2,41	2,38	0,00	0,02	1						1			0,00	0,99
	17:00	2,48	2,46	0,00	0,02	1						1			0,00	0,99
	18:00	2,64	2,61	0,01	0,02	1						1			0,00	0,99
	19:00	2,85	2,48	0,35	0,02	1						1			0,34	0,98
	20:00	3,11	2,68	0,41	0,02	1					1	1			0,42	0,98
	21:00	3,23	2,79	0,42	0,02	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,95	2,50	0,42	0,02	1						1			0,44	0,98
	23:00	2,61	2,17	0,42	0,02	1						1			0,44	0,93

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Από τις 09:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Από τις 10:20 - 19:00 όλα τα ΑΠ είχαν τηλεπικοινωνιακή αστάθεια.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης