

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,17	2,75	0,42	0,00		1	1							0,43	0,99
	01:00	2,88	2,46	0,42	0,00		1					1			0,44	0,95
	02:00	2,76	2,34	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,59	2,17	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,56	2,14	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,56	2,14	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,61	2,19	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,84	2,42	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,07	2,67	0,39	0,00		1	1							0,41	0,93
	09:00	3,26	2,84	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,32	2,90	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,35	2,94	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,52	3,10	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	13:00	3,53	3,11	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,58	3,16	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,40	2,99	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,29	2,87	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,31	2,89	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,38	2,96	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	19:00	3,48	3,06	0,42	0,00		1	1							0,43	0,99
	20:00	3,66	3,25	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	21:00	3,83	3,42	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	22:00	3,65	3,24	0,42	0,00		1	1				1			0,44	0,99
	23:00	3,36	2,95	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης