

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 13/2/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	3,59	1,48	0,52	1,60		1								0,74	0,98	
	01:00	3,12	1,43	0,58	1,10		1								0,74	0,98	
	02:00	2,90	1,46	0,61	0,83		1								0,74	0,98	
	03:00	2,74	1,41	0,60	0,73		1								0,74	0,97	
	04:00	2,73	1,46	0,60	0,68		1								0,74	0,97	
	05:00	2,75	1,49	0,58	0,68		1								0,74	0,97	
	06:00	2,98	1,54	0,61	0,82		1								0,74	0,98	
	07:00	3,46	1,62	0,57	1,27		1								0,74	0,98	
	08:00	3,65	1,56	0,51	1,58		1								0,74	0,98	
	09:00	3,84	1,64	0,43	1,77		1								0,75	0,98	
	10:00	3,67	1,56	0,44	1,67		1								0,81	0,98	
	11:00	3,56	1,51	0,33	1,72		1								0,81	0,95	
	12:00	3,51	1,47	0,34	1,70		1								0,81	0,94	
	13:00	3,47	1,32	0,44	1,70		1								0,81	0,93	
	14:00	3,47	1,45	0,31	1,71		1								0,81	0,93	
	15:00	3,50	1,53	0,17	1,80		1								0,87	0,87	
	16:00	3,68	1,77	0,11	1,80		1								0,93	0,93	
	17:00	4,25	2,01	0,06	2,19		1					1			0,92	0,92	
	18:00	4,90	2,23	0,09	2,58		1					1			0,92	0,92	
	19:00	5,09	2,47	0,02	2,60		1					1			0,98	0,98	
	20:00	5,13	2,44	0,00	2,70		1					1			0,96	0,96	
	21:00	4,84	2,42	0,01	2,41		1					1			0,95	0,95	
	22:00	4,57	2,44	0,02	2,11		1					1			0,96	0,96	
	23:00	4,02	2,20	0,01	1,81		1					1			0,89	0,89	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης