

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 14/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,81	1,68	0,07	1,06	1									0,39	0,93
	01:00	2,55	1,54	0,01	1,00	1									0,39	0,85
	02:00	2,35	1,45	0,00	0,91	1									0,39	0,82
	03:00	2,25	1,54	0,01	0,70	1									0,39	0,83
	04:00	2,20	1,48	0,02	0,70	1									0,39	0,80
	05:00	2,21	1,49	0,01	0,70	1									0,39	0,81
	06:00	2,41	1,71	0,00	0,70	1									0,39	0,89
	07:00	2,75	1,53	0,03	1,19	1									0,39	0,87
	08:00	3,16	1,99	0,05	1,11	1					1				0,39	0,90
	09:00	3,54	2,07	0,08	1,39	1					1				0,39	0,90
	10:00	3,79	2,23	0,15	1,40	1					1				0,39	0,96
	11:00	3,90	2,36	0,14	1,40	1					1				0,39	0,98
	12:00	4,09	2,54	0,05	1,50	1					1				0,39	0,99
	13:00	3,89	2,41	0,08	1,40	1	1				1				0,39	0,87
	14:00	3,88	2,43	0,15	1,30	1	1				1				0,39	0,91
	15:00	3,87	2,42	0,24	1,21	1	1								0,39	0,95
	16:00	3,86	2,52	0,12	1,21	1	1								0,39	0,93
	17:00	4,07	2,46	0,21	1,40	1	1								0,39	0,91
	18:00	3,30	2,99	0,09	0,22	1	1						1		0,27	0,53
	19:00	4,31	3,94	0,37	0,00	1	1						1		0,39	0,70
	20:00	4,15	3,87	0,27	0,00	1	1						1		0,37	0,64
	21:00	3,74	3,54	0,19	0,00	1	1						1		0,34	0,54
	22:00	3,52	3,37	0,14	0,00	1	1						1		0,22	0,35
	23:00	3,25	3,18	0,05	0,02	1	1						1		0,14	0,23

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ Κεφαλές συνεχίζει να βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Από τη 13:07 ένταξη της G2 για δοκιμές στη μονάδα. Γενική διακοπή από τις 18:09 - 18:18. Ο ΥΒΣ έμεινε εκτός από τις 18:09.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης